

CERTIFICAAT

KEMA nummer: 95.9153.01

Uitgegeven aan:
Opdrachtgever:
Weber Nederland B.V.
Parallelweg 41
COEVORDEN, Nederland

Fabrikant/Contractant:
Weber Nederland B.V.
Parallelweg 41
COEVORDEN, Nederland

Produkt : schakel- en verdeelinrichtingen

Handelsmerk : WEBER
Type/model : FK 1000

Het produkt en elke acceptabele variant van het produkt dat is gespecificeerd in de bijlage bij dit certificaat en in de documenten waarnaar wordt verwezen.

KEMA verklaart hiermee dat het voornoemde produkt is gecertificeerd op basis van:


- een typetest volgens het voorschrift EN 60439-1
- een inspectie van de produktieplaats volgens CCA Group Operational Document CCA 204
- een certificatie-overeenkomst met het nummer 900014

KEMA verleent hiermee het recht tot het gebruik van het KEMA certificatiemerk



Het KEMA-KEUR certificatiemerk mag op voornoemde produkten worden aangebracht gedurende de looptijd van de KEMA-KEUR certificatie-overeenkomst en onder de voorwaarden van de KEMA-KEUR certificatie-overeenkomst.

Dit certificaat is uitgegeven op: 22 augustus 1995



C.M. Boschloo
Certificatiemanager

® Integrale publikatie van dit certificaat is toegestaan





BIJLAGE BIJ KEMA-KEUR CERTIFICAAT 95.9153.01 blad 1 van 3

SPECIFICATIE VAN HET GECERTIFICEERDE PRODUKT

Produktgegevens

produkt	: schakel- en verdeelinrichtingen
handelsmerk	: WEBER
type	: FK 1000
nominale stroom	: max. 630 A
nominale spanning	: 500 V wisselspanning



BIJLAGE BIJ KEMA-KEUR CERTIFICAAT 95.9153.01 blad 2 van 3

KEURING

Keuringseisen

K111B-1 EN 60934, NEN 10439-1,
IEC 439-1

Keuringsresultaten

De keuringsresultaten zijn vastgelegd in KEMA
keuringsdossier 95.9153.01.



BIJLAGE BIJ KEMA-KEUR CERTIFICAAT 95.9153.01 blad 3 van 3

PRODUKTIEPLAATSEN

Weber Nederland B.V.
Parallelweg 41, COEVORDEN, Nederland