

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Aprovação

Conferida ao Solicitante

### **ELETROMAR LTDA.**

CNPJ: 04.204.985/0001-28  
AVENIDA COMANDANTE GUARANY, 525, 22775-610  
JACARÉPAGUA – RIO DE JANEIRO/RJ  
BRASIL

### **FABRICANTE: HAGER ELECTRO**

132 BD D'EUROPE – 67215 – OBERNAI  
FRANÇA

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:

#### NORMA DE REFERÊNCIA

**NBR NM 60898:2004 E PORTARIA DO INMETRO Nº348 DE 13/09/2007**

#### ESCOPO DE FORNECIMENTO

**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ELETROMAR MODELO "NC"**  
**TENSÕES NOMINAIS / Nº DE PÓLOS: 240/415V~(1P) E 415V~(2P E 3P) / 1P, 2P E 3P**  
**ICS = ICN = 10KA - DISTÂNCIA DE GRADE 35MM**  
**FREQÜÊNCIA: 50/60HZ- TEMPERATURA DE REFERÊNCIA: 30°C**  
**ATUAÇÃO INSTANTÂNEA: C**  
**SÉRIE HOMOGÊNEA 1 - CORRENTES NOMINAIS: 0,5A, 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A E 32A**  
**SÉRIE HOMOGÊNEA 2 - CORRENTES NOMINAIS: 40A, 50A E 63A**

Data da Aprovação Original: **26 DE OUTUBRO DE 2011**

*Este Certificado foi emitido segundo modelo de certificação ISO CASCO 5, e está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto nº BR.1075558. Este certificado é válido até 26 DE OUTUBRO DE 2014*

Número do Certificado: **BR230989**

Data: **26 DE OUTUBRO DE 2011**

Walter Laudisio  
Diretor Certificação de Produtos  
BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda.  
Av. do Café, 277, Torre B, 5º Andar  
Centro Empresarial do Açu  
04531-000 – Vila Guarani – São Paulo/SP – Brasil  
www.bureauveritascertification.com.br  
tel: 11 2655-9000 / fax: 11 2655-9810



O uso da Identificação acima indica a acreditação com Relação às atividades cobertas pelo Certificado nº OCP 0018.

