


BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprovação

Conferida ao Solicitante

ELETROMAR LTDA.

CNPJ: 04.204.985/0001-28
AVENIDA COMANDANTE GUARANY, 525, 22775-610
JACARÉPAGUA – RIO DE JANEIRO/RJ
BRASIL

FABRICANTE: ELETROMAR LTDA

CNPJ: 04.204.985/0001-28
AVENIDA COMANDANTE GUARANY, 525, 22775-610
JACARÉPAGUA – RIO DE JANEIRO/RJ
BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:

NORMA DE REFERÊNCIA

RTQ ANEXO A PORTARIA DO INMETRO Nº243 DE 06/10/2006 E
PORTARIA DO INMETRO Nº 348 DE 13/09/2007

ESCOPO DE FORNECIMENTO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ELETROMAR "DQ123"
TENSÕES NOMINAIS / Nº DE PÓLOS / CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO
127V~ / 1P / Icn=5kA
220V~ / 1P / Icn=2kA
220V~ / 2P E 3P / Icn=5kA
CATEGORIA DE DESEMPENHO: P1
FREQUENCIA: 50/60Hz
TEMPERATURA DE REFERENCIA: 25°C
SÉRIE HOMOGENEA 1- CORRENTES NOMINAIS: 10A, 15A, 20A, 25A E 30A
SÉRIE HOMOGENEA 2 – CORRENTES NOMINAIS: 35A, 40A, 50A E 60A

Data da Aprovação Original: 07 DE MARÇO DE 2005

Este Certificado está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto nº **BR.0913999-RJN** este certificado é válido até 06 DE MARÇO DE 2014

Número do Certificado: **BR226798**

Data: 15 DE MARÇO DE 2011

Sergio Baptista de Figueiredo Junior
Managing and Issuing Office:
Av. do Café, 277, Torre B, 5º Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 – Vila Guarani – São Paulo/SP – Brasil



O uso da identificação acima indica a acreditação com relação as atividades cobertas pelo certificado nº OCP - 0018

