


BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprovação

Conferida ao Solicitante

ELETROMAR LTDA.

CNPJ: 04.204.985/0001-28
AVENIDA COMANDANTE GUARANY, 525, 22775-610
JACARÉPAGUA – RIO DE JANEIRO/RJ
BRASIL

FABRICANTE: HAGER ELECTRO

132 BD D'EUROPE – 67215 – OBERNAI
FRANÇA

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:

NORMA DE REFERÊNCIA

NBR NM 60898:2004 E PORTARIA DO INMETRO N°348 DE 13/09/2007

ESCOPO DE FORNECIMENTO

**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ELETROMAR "MV" E "MW"
TENSÕES NOMINAIS / Nº DE PÓLOS / CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO
230V/400V~ / 1P, 2P E 3P / Ics=Icn=3kA
DISTÂNCIA DE GRADE: 35mm
ATUAÇÃO INSTANTÂNEA: B E C
FREQUENCIA: 50/60Hz
TEMPERATURA DE REFERENCIA: 30°C
SÉRIE HOMOGENEA 1- CORRENTES NOMINAIS: 0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A E 20A
(CURVA B DE 6A A 20A)
SÉRIE HOMOGENEA 2 – CORRENTES NOMINAIS: 25A, 32A E 40A
SÉRIE HOMOGENEA 3 – CORRENTES NOMINAIS: 50A E 63A**

Data da Aprovação Original: 14 DE JULHO DE 2006

Este Certificado está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto n° **BR.0913999-RJN** este certificado é válido até 06 DE MARÇO DE 2014

Número do Certificado: **196475**

Data: 15 DE MARÇO DE 2011

Sergio Baptista de Figueiredo Junior
Managing and Issuing Office:
Av. do Café, 277, Torre B, 5ª Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 – Vila Guarani – São Paulo/SP – Brasil



O uso da identificação acima indica a acreditação com relação as atividades cobertas pelo certificado n° OCP - 0018

