

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprovação

Conferido ao Solicitante

ELETROMAR LTDA

CNPJ: 04.204.985/0001-28

ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, 257, DEL CASTILHO, 21058-900 - RIO DE JANEIRO/RJ
BRASIL

FABRICANTE: HAGER ELECTRO
132 BD D'EUROPE - 67215 - OBERNAI - FRANÇA

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:

NORMA DE REFERÊNCIA

NBR NM 60898:2004 E PORTARIA N° 348 DE 13/09/2007 DO INMETRO.

ESCOPO DE FORNECIMENTO

**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ELETROMAR "MV" E "MW"
TENSÕES NOMINAIS / Nº DE PÓLOS / CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO
230/400V~ / 1P, 2P E 3P / Ics=Icn = 3kA
DISTANCIA DE GRADE: 35mm - ATUAÇÃO INSTANTÂNEA: B E C
FREQÜÊNCIA: 50 / 60 Hz - TEMPERATURA DE REFERÊNCIA: 30°C
SÉRIE HOMOGÊNEA 1 - CORRENTES NOMINAIS: 0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A,
16A E 20A (CURVA B DE 6A A 20A).
SÉRIE HOMOGÊNEA 2 - CORRENTES NOMINAIS: 25A, 32A E 40A.
SÉRIE HOMOGÊNEA 3 - CORRENTES NOMINAIS: 50A E 63A.**

Data da Aprovação Original: **14 DE JULHO DE 2006**

Este Certificado está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto n° 00521/2008-RJ/N

e é válido até: **14 DE JULHO DE 2012**

Número do Certificado: **196475**

Data: **21 DE JULHO DE 2009**

Sérgio Baptista de Figueiredo Junior
Managing and Issuing Office:
Av. do Café, 277, Torre B, 3º Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 - Vila Guaraní - São Paulo/SP - Brasil



O uso da Identificação acima indica a acreditação com Relação às atividades cobertas pelo Certificado n° OCP-0018.

