

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Aprovação

Conferido ao Solicitante

ELETROMAR LTDA.

CNPJ: 04.204.985/0001-28

ESTRADA ADHEMAR BEBIANO, 257, DEL CASTILHO, 21058-900 - RIO DE JANEIRO/RJ
BRASIL

FABRICANTE: HUIZHOU HAGER ELECTRIC LTD.

HUIZHOU 510006 - HUITAI INDUSTRIAL ZONE - GUANGDONG

CHINA

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:

NORMA DE REFERÊNCIA

NBR NM 60898/04 E PORTARIA Nº 348 DE 13/09/2007 DO INMETRO

ESCOPO DE FORNECIMENTO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO HAGER "WMN"

TENSÕES NOMINAIS / Nº DE PÓLOS: 240/415V~ / 1P, 2P, 3P E 4P

Ics = 7,5kA E Icn = 10kA - DISTÂNCIA DE GRADE: 35mm

FREQÜÊNCIA: 50/60Hz - TEMPERATURA DE REFERÊNCIA: 30°C

ATUAÇÃO INSTANTÂNEA: B

**SÉRIE HOMOGÊNEA 1 - CORRENTES NOMINAIS: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A,
32A, 40A, 50A E 63A.**

ATUAÇÃO INSTANTÂNEA: C

**SÉRIE HOMOGÊNEA 1 - CORRENTES NOMINAIS: 0.5A, 1A, 2A, 4A, 6A, 10A,
16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A E 63A.**

Data da Aprovação Original: 07 DE MARÇO DE 2005

Este Certificado está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto nº 00521/2008 R/JN e é válido até 06 DE MARÇO DE 2011

Número do Certificado: **BR226802** *Data:* 10 DE SETEMBRO DE 2008

Delcete Marcos Ferreira Jr.
Managing and Issuing Officer
Avenida do Café, 777, Torre B, 5º Andar
Centro Empresarial do Aço
04513-000 - Vila Guaraná - São Paulo/SP - Brasil



O no da identificação acima indica a acreditação com Relação de atividades cobertas pelo Certificado nº OCP-0018.

